

競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年6月5日

福島県立福島工業高等学校長

工事番号	第24-79050-0001号
工事名	福島工業高校受変電設備改修工事
質 問 事 項	
<p>1 I-1 高圧引込設備改修工事の見積単価、特別調査単価の公表を希望します。</p> <p>2 電力負担金の区分は、施工時期及び施工時間で金額が変わります。 特記仕様書において施工時期及び施工時間は監督員及び学校との協議によるとされておりますが、積算上の施工時期・時間のご教示をお願いします。なお、1の公表があった場合は、この質問への回答は不要です。</p> <p>3 （閲覧参考）見積関係の撤去労務費における電工、普通作業員の労務単価が令和5年度の単価で記載されておりますが、誤りではないでしょうか。</p> <p>4 高圧機器更新に係る耐圧試験、保護継電器リレー試験及び主任技術者による竣工検査の費用は諸経費に含まれていると解してよろしいでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>1 I-1 高圧引込設備改修工事の見積単価、特別調査単価が不足しておりましたので、該当部分を追加した閲覧図書を差し替えました。 ※令和6年6月5日 差し替え</p> <p>2 （閲覧図書をご参照ください）</p> <p>3 今回の入札において、設計単価は見積価格を採用しております。</p> <p>4 お見込みのとおりです。</p>	

競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年6月5日

福島県立福島工業高等学校長

工事番号	第24-79050-0001号
工事名	福島工業高校受変電設備改修工事
質 問 事 項	
<p>見積関係資料（閲覧参考）の「撤去労務費」に記載されている電工及び普通作業員の単価が、令和5年度の労務単価になっておりますが、契約後に令和6年度の労務単価で協議変更の対象としていただけますでしょうか。また、材工共となっている項目についても同様に協議変更の対象としていただけますでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>今回の入札において、設計単価は労務単価を含め見積価格を採用しています。協議変更の対象とはなりません。</p>	