

当初・変更

工事執行機関 79050 福島工業高等学校

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成 27 年 12 月 8 日
工事番号	15-79050-0003	工事名	福島工業高校受水槽改修工事	着工	平成 27 年 12 月 8 日
入札執行年月日	平成27年12月7日	発注種別	05 暖冷房衛生設備工事	完成	平成 27 年 2 月 5 日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	福島工業高等学校			予定価格	
工事箇所	福島市森合地内			4,798,440	
至					
工事概要	受水槽内部塗装補修				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100002069 (株)高橋設備工業所	(1) 4,480,000 (3)	(2) (4)	
100002078 第一温調工業(株)	(1) 4,500,000 (3)	(2) (4)	
100002152 大久保配管工業(株)	(1) 4,620,000 (3)	(2) (4)	
100002181 オークラ工業(株)	(1) 4,600,000 (3)	(2) (4)	
100002770 (株)霊山設備工業	(1) 4,600,000 (3)	(2) (4)	
100002847 倉島設備(株)	福島市 三河南町18-7 (1) 4,440,000 (3)	(2) (4)	4,795,200
100003347 コバックス(株)	(1) 4,570,000 (3)	(2) (4)	
100003706 東日本ユニットサービス(株)	(1) 4,500,000 (3)	(2) (4)	
100003966 (株)光和设备工業所	(1) 4,540,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

工事概要： 受水槽（36 m³ 1基 平成10年設置 FRP製）

以前から僅かに漏水の兆候があったが、平成25年から漏水量が増大したため、防水補修及び塗装工事が必要となったもの。

受水槽内部に発生した亀裂に、ポリエステル樹脂による防水補修を施し受水槽内部全面に防水効果のある保護塗装を実施する。

随契理由： 平成27年11月12日に条件付一般競争入札を実施したが、応札が無かった。

業者抽出によるアンケート調査を実施した結果、「当該工期に配置できる技術者がいなかった」が最多であり、入札公告しても、応札者は極端に少ないと見込まれるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号（競争入札に付し入札者がいないとき）により随意契約とするものである。

見積相手方選定理由

管工事及び防水の技術を要することから、施工場所である福島市内でAランクの業者9者を選定したものである。