

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

平成29年12月5日

福島県立福島工業高等学校長

工事番号	第17-79050-0002号
工事名	福島工業高校溶接実習室電源改修工事
質 問 事 項	
<p>・設計図面番号 5/9、6/9、7/9 に記載がある600Vトリプレックスケーブル配線EM-CET60mm²、同じくEM-CET38mm²ですが、工種明細表の頁0-0006、0-0007には、6kVトリプレックスケーブル配線EM-CET60mm²、同じくEM-CET38mm²と記載されています。 どちらが正しいのでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>・設計図面番号 5/9、6/9、7/9 に記載のEM-CET60mm²、及びEM-CET38mm²は、600Vトリプレックスケーブル配線が正しいので、設計書を修正しました。</p>	
※ 平成29年12月5日 設計図書 差替	